



## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

s názvem

### „Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku“

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku“, který je spolufinancován z MPSV ČR v rámci dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – 113 310“, podprogramu „113313 – Podpora reprodukce majetku materiálně technické základny služeb sociální péče“, registrační číslo EDS: 113D313008303.

#### ÚDAJE O ZADAVATELI A ZASTUPUJÍCÍM ZADAVATELI DLE § 151 ZÁKONA

##### Zadavatel

Právní forma:	územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c), kód 801
Název zadavatele:	<b>Obec Háj ve Slezsku</b>
Sídlo zadavatele:	Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku
IČ:	00300021
DIČ:	CZ00300021
Osoba oprávněná jednat:	Karel Palovský, starosta
URL adresa:	<a href="http://www.hajveslezsku.cz/">http://www.hajveslezsku.cz/</a>
e-mail:	<a href="mailto:hajveslezsku@hajveslezsku.cz">hajveslezsku@hajveslezsku.cz</a>
Tel.: Fax.:	+420 553 773 322
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu:	1846287329/0800

##### Zastupující zadavatel

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě Příkazní smlouvy a udělené plné moci. Příkazník je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, vyjma rozhodování:

Název:	<b>BON FINANCE s.r.o.</b>
Sídlo zastupujícího zadavatele:	28. října 68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ:	29454760
DIČ:	CZ29454760
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Starý
E-mail:	<a href="mailto:stary@bonfinance.cz">stary@bonfinance.cz</a>
Telefon:	606 795 575

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ poskytuje uchazečům v daném zadávacím řízení následující dodatečnou informaci, která je odpovědí na dotazy některých z přihlášených uchazečů VŘ:

Žádost uchazečů o dodatečnou informaci:

- 1) *Ve výpisu Hliníkových výrobků pol. AL 06, AL 07 – dveře Hliník Automatické. Ve výkrese jsou tyto výrobky označeny jako požární – EW 30 DP3+Sm+C (dřevěné kouřotěsné). V rozpočtu ani ve výpisu není v popisu uvedeno, že se jedná o požární dveře. Žádáme zadavatele o sdělení, jaké dveře ozn. AL 06, AL 07 máme nacenit?*
- 2) *Prosím o specifikaci výplně stínící techniky (stínících panelů), konkrétně o použitý materiál hranol 50x50x1700, cenový rozdíl mezi materiálem s úpravou termowood a sibiřským modřínem je cca 100 %, což výrazně ovlivňuje celkovou cenu stínících panelů.*
- 3) *Pro potřeby nacenění fasádního strukturálního skla žádáme o upřesnění požadavku na vlastnosti skla:*  
  
*LT - světelný činitel prostupu  
SF - prostup slunečního záření  
bezpečnostní sklo lepené VSG nebo kalené ESG  
požadavek na neprozvučnost RW  
celkový požadavek na prostup tepla AL fasádou.*
- 4) *Zadavatel, dle bodu 7.7 technické kvalifikační předpoklady požaduje, dle § 56 odst. 3, písm. e) zákona min. 40 zaměstnanců a min. 3 vedoucí zaměstnance. Musí uchazeč prokázat 40 zaměstnanců včetně min. 3 vedoucích zaměstnanců, tedy celkem 40 zaměstnanců. Nebo 40 zaměstnanců a min. 3 vedoucí zaměstnance, tedy celkem 43 zaměstnanců?*
- 5) *Kolik posuvných stínících panelů má být instalováno? Dle výkresu D1.1-220 a výkazového výměru se jedná o počet 74 ks, v půdorysu jich je ale zakresleno 75 ks.*

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Jde o hliníkové automatické požární dveře. Specifikace z výkresové dokumentace – výkresy 1.np a 2.np – je správná, tedy EW 30-DP3+Sm+C. Jen s tím rozdílem, že v případě hliníkových dveří bude přesné označení EW 30-DP1+Sm+C (hliníkové).

Ad 2) Zadavatelem požadovaný materiál hranol 50x50x1700 – sibiřský modřín.

Ad 3) Zadavatel požaduje fasádní strukturální sklo s následujícími vlastnostmi skla:

- LT – světelný činitel prostupu, SF – prostup slunečního záření: Světelné faktory (EN 410-2011), prostupnost 57 %, vnější reflexe 14 %, vnitřní reflexe 16 %
- bezpečnostní sklo lepené VSG
- požadavek na neprozvučnost RW –  $R_w = 39$  dB
- celkový požadavek na prostup tepla AL fasádou –  $U_{cw} = 1,4$  W (m<sup>2</sup>K)


Ad 4) Zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3, písm. e) zákona požaduje min. 40 zaměstnanců a min. 3 vedoucí zaměstnance, tedy celkem min. 43.

Ad 5) Pro uchazeče je závazný výkaz výměr – instalováno bude 74 ks posuvných stínících panelů.

V Ostravě dne 27.11.2015

Jménem zadavatele:

**B** **BON**  
**FINANCE** s.r.o.  
28. října 68/165, 709 00 Ostrava  
Tel.: +420 606 795 575  
www.bonfinance.cz  
IČ: 29454760, DIČ: CZ29454760

  
Ing. Radek Starý  
zastupující zadavatel