



## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5

V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

s názvem

### „Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku“

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku“, který je spolufinancován z MPSV ČR v rámci dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – 113 310“, podprogramu „113313 – Podpora reprodukce majetku materiálně technické základny sociální péče“, registrační číslo EDS: 113D313008303.

#### ÚDAJE O ZADAVATELI A ZASTUPUJÍCÍM ZADAVATELI DLE § 151 ZÁKONA

##### Zadavatel

Právní forma:	územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c), kód 801
Název zadavatele:	<b>Obec Háj ve Slezsku</b>
Sídlo zadavatele:	Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku
IČ:	00300021
DIČ:	CZ00300021
Osoba oprávněná jednat:	Karel Palovský, starosta
URL adresa:	<a href="http://www.hajveslezsku.cz/">http://www.hajveslezsku.cz/</a>
e-mail:	<a href="mailto:hajveslezsku@hajveslezsku.cz">hajveslezsku@hajveslezsku.cz</a>
Tel.: Fax.:	+420 553 773 322
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu:	1846287329/0800

##### Zastupující zadavatel

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě Příkazní smlouvy a udělené plné moci. Příkazník je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, vyjma rozhodování:

Název:	<b>BON FINANCE s.r.o.</b>
Sídlo zastupujícího zadavatele:	28. října 68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ:	29454760
DIČ:	CZ29454760
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Starý
E-mail:	<a href="mailto:stary@bonfinance.cz">stary@bonfinance.cz</a>
Telefon:	606 795 575

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ poskytuje uchazečům v daném zadávacím řízení následující dodatečnou informaci, která je odpovědí na dotazy některých z přihlášených uchazečů VŘ:

Žádost uchazečů o dodatečnou informaci:

1) V rozpočtu ÚT je požadováno dodat a osadit nepřímotopný ohřívač vody bez udání materiálového provedení, v TZ ZTI je však uvedeno, že ohřívač vody má být v nerezovém provedení.

**Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého materiálu má tento ohřívač být, a to všem uchazečům jednotně.**

2) V rozpočtu ZTI – díl 721 – Vnitřní kanalizace:

2.1. Položka č. 24 – Šachtice odpadní 425 KGEM soubor - 12.

**Dotaz: Žádáme o postoupení výpisu kanalizačních šachet, nebo výkresové dokumentace podélného provedení kanalizace tak, aby bylo možné jednoznačně tyto šachty nacenit. Důležité pro uchazeče jsou výšky šachet, typ – únosnost a provedení poklopů.**

2.2. Položka č. 32 – Manžety protipožární 110 mm, pro potrubí soubor - 1 a položka č. 33 – Manžety protipožární 75 mm, pro potrubí soubor - 1.

**Dotaz: Jelikož ve výkresové dokumentaci schází výkres „Schéma kanalizace“, ze kterého by bylo patrné, které kanalizační potrubí je vedeno ve zdivu a které je vedeno volně, žádáme proto o stanovení množství jednotlivých protipožárních manžet nebo případně o stanovení řízené ceny pro tyto položky všem uchazečům jednotně.**

3) V rozpočtu ZTI - díl 722 – Vnitřní vodovod, položka č. 73 – Prostupy vodovod. Potrubí stěnou utěsnění protipož., tmelem soubor - 1.

**Dotaz: Ve výkresové dokumentaci schází výkres „Schéma vodovodního rozvodu“, ze kterého by bylo možno vyčíst, které potrubí je vedeno zdivem a které jen konstrukcí prochází a vyžaduje protipožární utěsnění, žádáme proto o stanovení množství prostupů, které je třeba utěsnit, nebo případně o stanovení řízené ceny pro tuto položku všem uchazečům jednotně.**

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Zadavatel požaduje, aby byl uvedený nepřímotopný ohřívač dodán v nerezovém provedení.

Ad 2)

2.1. Navrženy jsou kanalizační šachtice KGEM 425 Wavin s hloubkou šachtic 1,5 m, typ KGEM, s plastovým nepojezdovým poklopem. Přesnou hloubku jednotlivých šachtic nelze určit, jelikož nelze ve stávajícím stavu doměřit stávající kanalizaci v celém rozsahu, přesná hloubka šachtic bude určena po obnažení stavebních konstrukcí.

2.2. Počet protipožárních manžet pro potrubí d110 - 12ks, počet manžet pro potrubí d75 - 18ks.

Ad 3) Počet utěšňovacích prostupů pro vodovod d32-50-18ks.

V Ostravě dne 9.12.2015

Jménem zadavatele:

**B** **BON**  
**FINANCE s.r.o.**  
28. října 68/165, 709 00 Ostrava  
Tel.: +420 606 795 575  
www.bonfinance.cz  
IČ: 29454760, DIČ: CZ29454760

Ing. Radek Starý  
zastupující zadavatel